

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Ростовской области

Почтовый адрес: пер. Доломановский, 132, г. Ростов-на-Дону, 344018. Тел.: Секретарь: (863) 240-63-08.

Факс: (863) 244-27-85. E-mail: gumchsro@donpac.ru

Отделение надзорной деятельности по Тацинскому району

Почтовый адрес: ул. Сосновая, 4, ст. Тагинская, 347060. Тел.: (86397) 3-04-33.

Факс: (86397) 3-04-33. E-mail: 106gpn_md@mail.ru

Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

Предписание №45/1/45

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Директору Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Тагинской вечерней(сменной) общеобразовательной школы Макаренко Людмиле Николаевне во исполнение распоряжения N 45-106 от " 26 " апреля 2013 года, заместителя начальника Главного управления МЧС России по Ростовской области – начальника УНД (главного государственного инспектора Ростовской области по пожарному надзору) Карасева Виталия Кларенсовича ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 09 час. 00 мин. « 13 » мая 2013 г. по 15 час. 00 мин. « 07 » июня 2013 г. проведена проверка Драгилевым Игорем Викторовичем –начальником отделения НД УНД Главного управления МЧС России по Ростовской области (майор внутренней службы), на территории и в помещениях Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Тагинской вечерней(сменной) общеобразовательной школы расположенного по адресу: пер. Комсомольский3, ст. Тагинская, Тагинский район, Ростовская область совместно с Директором Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Тагинской вечерней(сменной) общеобразовательной школы Макаренко Людмилой Николаевной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	На объекте огнетушители расположены на шкафах на высоте 2 метра. (ПП №390 п.480).	480. Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра.	28.08.2013 года	
2.	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации не обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности. В местах расположения огнетушителей нет знаков «огнетушитель». (ПП №390 п.33)	33. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности). Знак огнетушитель устанавливается в местах расположения огнетушителя.	28.08.2013 года	
3.	В классе №2 допускается эксплуатация электрической розетки с видимыми повреждениями (корпус поврежден) (ПП №390 п.42 б).	42. Запрещается: б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;	28.08.2013 года	
4.	В компьютерном классе допускается эксплуатация электрической розетки с видимыми повреждениями (розетка оплавлена) (ПП №390 п.42 б).	42. Запрещается: б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;	28.08.2013 года	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц,

юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отделения надзорной деятельности по
Тацинскому району Главного управления МЧС России по
Ростовской области майор внутренней службы И. В. Драгилев



« 7 » июня 2013 г.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

_____ (подпись)

Директор Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения Тацинской
вечерней(сменной) общеобразовательной школы
Макаренко Людмила Николаевна

(должность, фамилия, инициалы)

« 7 » июня 2013 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору